



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BOCHNI**

**Bochnia, dnia 20 września 2017r.**

**NHK-430-01-10-08/17**

**Gmina Trzciana  
32-733 Trzciana 302**

**DECYZJA 191/17**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1261.), art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257.), § 3 ust. 1 pkt 1 § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 328) po zapoznaniu się z sprawozdaniem znak: LW.9052.1.1565.2017 z badania wody pobranej dnia 19.09.2017r. (data wpływu: 20.09.2017r.) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana.

**STWIERDZA**

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana**

**NAKAZUJE**

- 1. Unieruchomienie wodociągu, za wyjątkiem działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych polegających na spłukiwaniu toalet oraz celów przeciwpożarowych, do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującymi normami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

2. poinformować osoby korzystające z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
3. do czasu wykonania działań naprawczych zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia oraz powiadomić o punkcie jej poboru,
4. nakazuje podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań,
5. przedłożyć harmonogram działań naprawczych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni celem akceptacji

**Decyzji w punktach 1-5 na podstawie art. 108 KPA w związku z przepisem art. 27 ust. 2 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzi.**

### **Uzasadnienie**

W dniu 19 września 2017r. przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni została pobrana do badania próbka wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana w ramach monitoringu przeglądowego zgodnie z harmonogramem badania prób wody na rok 2017. Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie, akredytacja nr AB 601.

Na podstawie otrzymanego w dniu 20 września 2017r. sprawozdania z badań powyższej próbki znak: LW.9052.1.1565.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w:

1. załączniku nr 1 punkt A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Escherichia coli, która wynosi 2 jtk. ( wartość dopuszczalna 0 jtk.).
2. załączniku nr 3 punkt A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringens, która wynosi 6 jtk. ( wartość dopuszczalna 0 jtk.).

Stwierdzone przekroczenia stanowią naruszenie §3 ust 1 w/w Rozporządzenia: „*Podstawowe wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia*”, który w punkcie A określa najwyższą dopuszczalną wartość bakterii Escherichia coli - 0 jtk, a także naruszenie §3 ust 2 w/w Rozporządzenia: „*Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne (...) jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia*”, który w punkcie A określa najwyższą dopuszczalną wartość bakterii Clostridium perfringens- 0 jtk.

Zgodnie z obowiązującymi parametrami woda nie może zawierać tego typu bakterii. Udostępnianie do spożycia i produkcji wody o zanieczyszczeniach mikrobiologicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia jej użytkowników.

Obecność bakterii Escherichia coli i Clostridium perfringens w wodzie uzdatnionej sugeruje jej nieprawidłowy proces uzdatniania lub wtórne zanieczyszczenie. Bakterie te mogą wywołać niedrożność jelit i zatrucia.

Woda nie spełnia również wymagań określonych w załączniku nr 3 punkt B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989), z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętność, która wynosi  $2,2 \pm 0,3$  [NTU].

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust 2 w/w Rozporządzenia: „*Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne (...) jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia*”, który w punkcie B określa najwyższe dopuszczalne wartości parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych (maksymalna mętność do 1 [NTU]).

Mętność wody może być wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia między innymi wymagania określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W dniu 20 września 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował telefonicznie przedstawiciela właściciela wodociągu o wynikach badań i stwierdzonym przekroczeniu oraz o obowiązkach właściciela wodociągu wynikających z przepisów prawnych. Wodociąg zaopatruje około 1960 osób, a produkuje około 95 m<sup>3</sup>/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydając niniejszą decyzją kierował się zasadą, iż woda pitna i do produkcji żywności musi być jak najlepszej jakości.

Na podstawie art. 10 § 2 KPA PPIS w Bochni odstąpił od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji, ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni **w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji** (art. 127 i 129 Kpa).

O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1201). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w

stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z przepisem art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Zgodnie z art. 130 kpa**

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuje:

1. Adresat

3. Starosta Powiatu Bocheńskiego, p. Ludwik Węgrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

4. Państwowy Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Partyzantów 6, 32-700 Bochnia

5. HŻŻiPU w/m

6. HDiM w/m

7. Ep. w/m

6. a/a

Wyk. Renata Cholewa, tel. 14 61 239 47 wew. 15