



L.dz. 13/DW966/JD/19

Urząd Gminy w Trzcianie
32-733 Trzciana 302



Rzeszotary, 27.05.2019r

P. S. Korbak
30.05.2019, C/12
Proszę o publikację
na stronie w w w

Dotyczy: „Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części: Część 1

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: RISKiR.7234.23.2019 z dnia 23.05.2019r. w załączeniu przesyłamy **skorygowany** plan sytuacyjny w zakresie skrzyżowania lewostronnego zwykłego typu T DW966 z drogą gminną nr 580456K(dz.156) w kilometrażu odc.160 3+144,2.

Korekta związana jest z brakiem możliwości ingerencji w działkę 270/2, która to nie została objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Plan sytuacyjny w zakresie skrzyżowania prawostronnego z DG 580501K pozostaje bez zmian w stosunku do wersji pierwotnej.

Ponadto przesyłamy Państwu profile podłużne dla obu skrzyżowań z drogami gminnymi, z których wynika, iż dla rozbudowy skrzyżowań konieczne będzie uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie pochylenie podłużnego wlotu podporządkowanego oraz odległości pomiędzy skrzyżowaniami w ciągu DW966.

W zakresie Państwa uwagi o braku stosowania krawężników i korytek D-6 na odcinku w kilometrażu odc.170 km 0+220 - 0+573 wyjaśniamy, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej DW966 konieczne jest zapewnienie właściwego odwodnienia drogi na całej długości rozbudowy. Brak zastosowania krawężników/korytek D-6 przy braku rowu przydrożnego spowoduje, że woda z jezdni przedostawać się na działki prywatne, co jest niezgodne z dobrymi zasadami projektowania oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Tak przygotowany projekt zostałby odrzucony na etapie zgłoszenia/ZRIDU w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

W związku z krótkim terminem wykonania dokumentacji projektowej prosimy o potraktowanie naszej sprawy jako pilnej.

Z poważaniem

Metodziecki

