



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI**

Bochnia, dnia 25 października 2021r.

NHK-9020-01-11-11/21

**Gmina Trzciana
32-733 Trzciana 302**

DECYZJA nr 103/21

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028), po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej dnia 13 października 2021r. (data wpływu: 25 października 2021r.), sprawozdanie nr 2149/Z/2021 (punkt poboru: kran – pomieszczenie gospodarcze Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 88/21 z dnia 4 października 2021r., znak: NHK-9020-01-11-11/21

stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie otrzymanego dnia 4 października 2021r. sprawozdania cząstkowego z badań nr LW/3050/N/2021/1 próbki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
www.pssebochnia.wsse.krakow.pl e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni.

wody pobranej dnia 28 września 2021r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt D tabela 1, lp. 6 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)*, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru **Trichlorometan (chloroform)**, która wyniosła **0,064±0,006 mg/l** (wartość dopuszczalna: 0,030 mg/l).

W związku z powyższym dnia 4 października 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 88/21, znak: NHK-9020-01-11-11/21 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana.

W dniu 25 października 2021r. do PPIS w Bochni wpłynęło pismo właściciela przedmiotowego wodociągu. Przedstawiono w nim wszystkie działania naprawcze wykonane celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Dnia 7 października 2021r. wykonano kolejne badanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z którym wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nadal przekraczała dopuszczalną wartość. W przedmiotowym piśmie poinformowano, że wszelkie podejmowane działania naprawcze trwały nadal po wykonaniu ww. badania wody. Podjęte działania naprawcze spowodowały stopniowe obniżanie wartości Trichlorometanu (chloroform), która jednak nadal przekraczała obowiązujące wymagania. W piśmie przedstawiono także informację na temat dalszych działań naprawczych oraz poinformowano, że następny pobór próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej miał miejsce 13 października 2021r.

W dniu 25 października 2021r. właściciel wodociągu przełożył sprawozdanie nr 2149/Z/2021 z dnia 19 października 2021r. z badania próbki wody pobranej dnia 13 października 2021r. (punkt poboru: kran – pomieszczenie gospodarcze Budynek Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302). Na podstawie powyższego sprawozdania wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczonego parametru tj. Trichlorometan (chloroform) nie budzi zastrzeżeń. Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

.....

.....

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)