

KOMUNIKAT z dnia 31 sierpnia 2022r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z częstkowymi sprawozdaniami nr LW/3003/N/2022/1 (data wpływu: 25 sierpnia 2022r.), nr LW/3033/N/2022/2 (data wpływu: 26 sierpnia 2022r.) oraz nr LW/3003/N/2022/3 (data wpływu: 29.08.2022r.) z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24 sierpnia 2022r. (punkt poboru: kran budynek Urzędu Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów:

- Mętność, która wyniosła $1,9 \pm 0,2$ NTU (Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU),
- Glin, który wyniósł 661 ± 61 $\mu\text{g/l}$ (wartość dopuszczalna 200 $\mu\text{g/l}$),
- Trichlorometan (chloroform), który wyniósł $0,062 \pm 0,007$ mg/l (wartość dopuszczalna 0,030 mg/l).

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 30 sierpnia 2022r. wydał decyzję nr 107/22 uchylającą decyzję nr 105/22 z dnia 26 sierpnia 2022r., znak: NHK.9020.01.11.11.2022 oraz stwierdzającą **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana**, pod warunkiem, że wartość parametru mętność nie może przekroczyć wartości 1,9 NTU, wartość parametru glin nie może przekroczyć wartości 661 $\mu\text{g/l}$ oraz wartość parametru Trichlorometan (chloroform) nie może przekroczyć wartości 0,062 mg/l przez 30 dni od dnia 30 sierpnia 2022r.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.